

# Västra Götalands läns författningssamling



Länsstyrelsen

---

14 FS 2015:61  
Utkom från trycket den  
30 oktober 2015

**Länsstyrelsen i Västra Götalands läns beslut om upphävande av  
beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för  
grundvattentäkterna Borgstena och Aplared i Borås kommun;**

beslutat den 1 december 2014.  
(513-21271-2013)

Länsstyrelsen upphäver det skyddsområde som gäller för Borås kommuns grundvattentäkter Aplared och Borgstena och som meddelades genom Länsstyrelsens beslut den 17 november 1995 (dnr 2470-18367-73) och kunggjordes i länets författningssamling som 15FS 1995:101 respektive 15FS 1995:108.

Kopia av beslutet bifogas.

---

Föreskriften träder i kraft omedelbart.

JAN GUSTAFSSON

Roger Rudolfsson

## **Upphävande av beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för grundvattentäkterna Borgstena och Aplared I Borås kommun**

### **Länsstyrelsens beslut**

Länsstyrelsen beslutar härmed att upphäva det skyddsområde och de föreskrifter som gäller för Borås kommuns grundvattentäkter Aplared och Borgstena och som meddelades genom länsstyrelsens beslut 17 november 1995 (dnr 2470-18367-73) och kunggjordes i länets författningsamling som 15 FS 1995:101 respektive 15 FS 1995:108.

### **Redogörelse för ärendet**

Begäran om upphävande inkom från Borås Energi och Miljö AB 2013-06-18. Kompletterande uppgifter gällande tillgång på reservvattentäkter begärdes av länsstyrelsen 2014-08-05. Kompletterande uppgifter inkom 2014-09-08.

Motiv till begäran om upphävande är att vattenverken i Aplared och Borgstena tagits ur bruk på grund av bristande kvalitet på råvattnet. I Aplared förekom stora mängder järn och mangan i råvattnet och i Borgstena förekom fynd av bekämpningsmedel i råvatten och dricksvatten.

Båda vattenverken var dessutom i behov av upprustning vilket gjorde att man istället satsade på överföringsledningar från närliggande tätorter.

Reservvattentäkt saknas men vattenkvalitén i de båda nedlagda täkterna bedöms vara undermålig för dricksvattenproduktion och kapacitet för låg för att kunna användas som reservvattentäkt för Borås stad.

### **Motivering till beslut**

Med hänvisning till att täkterna tagits ur bruk på grund av bristande kvalitet på råvattnet samt har relativt låg kapacitet bedöms de sakna både lokalt och regionalt intresse för dricksvattenförsörjningen och det bedöms därmed rimligt att de av länsstyrelsen beslutade skyddsområdena med föreskrifter upphävs.

### **Övriga upplysningar**

Detta beslut kan överklagas enligt bifogade anvisningar. Kungörelse av beslutet sker i ortspressen och i länets författningssamling.

I detta ärende har funktionschef Jan Gustafsson beslutat och vattenvårdshandläggare Roger Rudolfsson har varit föredragande.

Jan Gustafsson

Roger Rudolfsson