



14 FS 2001:179

Utkom från trycket den
18 maj 2001

KUNGÖRELSE

Fastställelse av skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Svensland (Hogstorp), Uddevalla kommun;

beslutade den 3 januari 1978.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län har genom beslut den 3 januari 1978 med stöd av 2 kap 64 och 66 §§ vattenlagen (1918:523) fastställt skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt i Svensland (Hogstorp), Uddevalla kommun. Skyddsföreskrifterna skall ha följande lydelse:

1 §

Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta.

Vattentäktfastigheten ägs av kommunen.

Området är indelat i inre och yttre skyddszon.

2 §

Inom skyddsområdet skall gälla följande.

- a) Beträffande förvaring, hantering transport av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor (varor) ävensom skyddsanordningar för stationär maskin samt motorfordon m m hänvisas, förutom till nedan

angivna bestämmelser, till förordningen om brandfarliga varor och dess tillämpningsbestämmelser.

- b) Förvaring, hantering och transport av andra för grundvattnet skadliga ämnen såsom smörj- och transformatoroljor, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, konstgödsel, gifter för bl a skadedjursbekämpning och växtutrotning, dammbindningsmedel samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej ske med mindre hälsovårdsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd härtill. Hälsovårdsnämnden har dels att bestämma i vilken mängd ämnena får lagras, dels föreskriva de skyddsåtgärder som i förekommande fall måste vidtagas.
- c) Anläggning för förvaring av fast eller flytande spillning från djurstallar ävensom ensilageanläggning får anordnas endast i den mån det är möjligt att vidtaga helt betryggande åtgärder mot grundvattenförorening. Anläggning skall vara tät och dess innehåll får ej genom bräddning t ex vid regntillfällena, nedtränga i marken. Skyddsanordningen skall utföras enligt av hälsovårdsnämndens i varje enskilt fall lämnade anvisningar.
- d) Naturgödsel och andra gödningsämnen ävensom djurbekämpnings- och växtutrotningsmedel samt dammbindande ämnen får ej utan hälsovårdsnämndens tillstånd användas i annan omfattning än som erfordras för normalt nyttjande av fastigheter för jordbruk och skogsbruk samt för sedvanligt underhåll av vägar.
- e) Avloppsvatten får ej utsläppas på eller i marken. Hälsovårdsnämnden kan dock (efter samråd med vattenverkets huvudman) medge tillstånd till avloppsutsläpp om det kan ske utan risk för förorening av grundvattnet.

Avloppsledning med tillhörande brunnar skall utföras av täta rör med täta fogar.
- f) Sopor, latrin eller annat avfall som kan skada grundvattnet får ej avstjälpas eller nedgrävas inom skyddsområdet utan skall regelbundet borttransporteras.
- g) Utdikning får ej ske på sådant sätt att grundvatten avtappas.

- h) Tåktverksamhet (varmed förstås uttag av alla slags jordmassor samt berg) samt större schaktningsarbete inom inre skyddszon får ej utan särskilda skäl medges till lägre nivå än den som motsvarar ca 3 meter över (beräknad/konstaterad) högsta grundvattenyta.

Inom yttre skyddszon får sådan verksamhet inte medges till lägre nivå än ca 1 meter över högsta grundvattenytan.

Tåktområde får ej återställas med sådant material eller på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och grundvattenframrinning kan bli följden.

Tåktverksamhet samt större schaktningsarbete under ovan nämnda nivåer får ej äga rum utan länsstyrelsens medgivande i varje särskilt fall.

- i) Vid varje ovan eller underjordisk utomhuscistern samt utomhus beläget påfyllningsrör för brandfarlig vätska eller där brandfarlig vätska eljest hanteras skall finnas varningsskyltar med upplysning om att cisternen är belägen eller hanteringen sker inom skyddsområde för vattentåkt. Vid tankar och cisterner skall skylten placeras så nära påfyllningsröret som möjligt och vid hanteringsplats på stolpe eller förrådsbyggnad i nära anslutning till platsen. Skyltarna uppsättes på cisternerägarens bekostnad.

3 §

Det åligger huvudmannen för vattentåkten att på väl synlig plats invid vägar, som leder in i skyddsområdet eller genom detta, sätta upp skyltar med texten:

VARNING. SKYDDSOMRÅDE FÖR VATTENTÅKT. FÖRBJUDET ATT HÄR TÖMMA BENSIN, OLJA, AVFALL, KEMIKALIER m m SPILL ELLER LÄCKAGE SKALL OMEDELBART RAPPORTERAS TILL RÄDDNINGSTJÄNSTEN TEL 112

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

4 §

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområde att tillse att den som inom fastigheten ansvarar för förvaring eller hantering av ämnen varom sägs i 2 § till hälsovårdsnämnden/brandmyndighet

omedelbart anmäler inom fastigheten inträffad händelse som kan antas skada grundvattnet.

5 §

Om tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i 2 § ovan gäller vad som stadgas i 2 § hälsovårdsstadgan.

6 §

Förseelser mot föreskrifter i 2 § bestraffas såsom sägs i 13 kap 14 § andra stycket vattenlagen därest ansvarsbestämmelser i annan ordning ej finns utfärdade.

LÄNSSTYRELSEN

