



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

delgivningskvitto

BESLUT

1 (4)

2012-10-02

Dnr: 551-3850-12

Anl.nr: 0483-161

Lantmännen Kronfågel AB

Åsen 2

64023 Valla

Ändring av villkor i tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten vid Lantmännen Kronfågel AB, fastigheten Sköldinge -Valla 16:1, Katrineholms kommun

*Kod enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
15.10
4 bilagor*

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län avslår yrkandet som framförs från Lantmännen Kronfågel AB (bolaget) att ändra villkor 8 i gällande miljöbalkstillstånd för verksamheten på fastigheten Sköldinge-Valla 16:1 i Katrineholms kommun.

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET

Bolaget har i beslut enligt miljöbalken (MB) från Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Södermanlands län den 13 september 2011 meddelats tillstånd till slakteriverksamhet med 115 000 ton slaktvikt per år. I beslutet lämnades också tillstånd till fortsatt drift av den befintliga anläggningen för tvättning av mer än 1000 motordrivna fordon per år. I villkor 8 föreskrevs att: *Avloppsvatten från tvätt av fordon skall avledas till separat oljeavskiljare, därefter till det interna reningsverket och sedan vidare till det allmänna reningsverket. Kraven i första stycket ska vara uppfyllda senast den 1 juli 2012.*

Bolaget har därefter den 5 juni 2012 inkommit till Länsstyrelsen i Södermanlands län med en ansökan enligt 24 kap. 8 § MB om ändringar i vad som föreskrivs i villkor 8.

Bolaget yrkar med att villkorspunkten 8 i beslut enligt ovan får följande ändrade lydelse:

8. Avloppsvatten från tvätt av fordon ska avledas till det interna reningsverket och sedan vidare till det allmänna reningsverket. Utsläppet av olja i det utgående vattnet till det allmänna reningsverket får inte överstiga 10 mg olja/liter (oljeindex, alternativt summa opolära alifatiska kolväten). Om halten olja överstiger föreskrivet begränsningsvärde ska åtgärder vidtas och verifieras med en uppföljande mätning inom 60 dagar från det att ett mätresultat som påvisar ett överskridande av utsläppsvärdet har kommit tillståndshavaren tillhanda. Om halten olja vid denna uppföljande mätning återigen överstiger föreskrivet begränsningsvärde skall en oljeavskiljare eller annan åtgärd som säkerställer att utsläppen begränsas till



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

2 (4)

2012-10-02

Dnr: 551-4557-12

föreskrivet begränsningsvärde installeras inom 6 månader från det att det uppföljande mätresultatet kommit tillståndshavaren tillhanda. Val av tidpunkt för uttag av det uppföljande provet ska ske inom 60 dagar efter vidtagen åtgärd och i samråd med tillsynsmyndigheten.

Bolaget anser att villkor 8 är strängare än nödvändigt och därmed jämlikt 24 kap. 8 § miljöbalken behöver och kan ändras. Det är vidare Bolagets uppfattning att vid en avvägning mot skälighetsprincipen enligt 2 kap. 7 § miljöbalken är det oskäligt att kräva installation av oljeavskiljare.

Den 1 juni 2012 trädde en ny förordning (2011:1237) om miljöprövningsdelegationer i kraft. Där anges att Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län i fortsättningen ska bereda och besluta i frågor om tillstånd m.m. till miljöfarlig verksamhet för såväl Södermanlands och Västmanlands som Uppsala län.

Ansökan om villkorsändring överlämnades den 5 juni 2012 från Länsstyrelsen i Södermanlands län till Miljöprövningsdelegationen Länsstyrelsen i Uppsala län för fortsatt handläggning.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att ändringar av villkor med hänvisning till 24 kap. 8 § MB endast får komma till stånd om det är uppenbart att ett villkor inte längre behövs eller är strängare än nödvändigt, eller om ändringen är påkallad av omständigheter som inte kunnat förutses då tillståndet meddelades. Vidare framgår av den vägledning för tillämpningen av detta lagrum som följer av tidigare domar från Mark- och miljööverdomstolen och Högsta domstolen att ansökningar om att upphäva eller mildra villkor ska behandlas restriktivt av prövningsmyndigheter (se bl.a. rättsfallen NJA 2010 s. 77 samt MÖD 2002:6 och 56).

Miljöprövningsdelegationen bedömer att ingen av de i 24 kap. 8 § MB uppräknade prövningsgrunderna kan anföras till stöd för att ändra villkor 8 enligt bolagets yrkande. Ansökan ska därför avslås.

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att det försiktighetsmått som föreskrivits genom villkor 8 i miljöbalkstillståndet för bolagets verksamhet, att installera en oljeavskiljare, för en bilvårdsanläggning med en tvättning omfattande mer än 1000 motordrivna fordon per år, får betraktas som ett normalt försiktighetsmått för den typen av verksamhet. Delegationen konstaterar vidare att avfall från en oljeavskiljare, enligt bilaga 4 i avfallsförordningen (2011:927), utgörs av avfall som klassificeras med någon eller flera av koderna 13 05 01* (fast avfall från sandfång och oljeavskiljare) 13 05 02 *(slam från oljeavskiljare), 13 05 03* (slam från slamavskiljare), 13 05 06* (olja från oljeavskiljare), 13 05 07* (oljehaltigt vatten från oljeavskiljare), 13 05 08* (blandning av avfall från sandfång och avskiljare). Med en asterisk (*) efter koden



LÄNSSTYRELSEN
UPPSALA LÄN

Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

3 (4)

2012-10-02

Dnr: 551-4557-12

anges att avfallstypen är farligt avfall. Slam och fett från internreningen används som substrat i biogastillverkningen, vilket utifrån ovan redovisade avfallsklassning kan vara ett tveksamt förfarande. Dispergeringsmedel från biltvätten kommer att tillföras interna reningsverket, vilket troligen inte är oproblematiskt eftersom reningsverkets uppgift bl a är att omhänderta fett från slakteriverksamheten.

Miljöprövningsdelegationens bedömer sammanfattningsvis att den i villkor 8 föreslagna förbehandlingen av vatten från fordonstvätten kan vara ett lämpligt och skäligt försiktighetsmått för verksamheten.

De ändringar av gällande villkor som avses i yrkandet omfattas enligt Miljöprövningsdelegationens bedömning av förprövningsplikt enligt 9 kap. 6 § MB och 5 § tredje stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Sådana ändringar får komma till stånd först sedan ett samråds- och prövningsförfarande enligt MB genomförs. Vid mindre omfattande tillståndspliktiga ändringar kan samrådet följas av ett förenklat prövningsförfarande enligt 16 kap. 2 § tredje stycket MB (ändringstillstånd).

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se bilaga 1.

Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit länsassessor Gunnar Ljungqvist, ordförande, och miljöskyddshandläggare Åke Mauritzson, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljöskydds enheten.

Gunnar Ljungqvist

Åke Mauritzson

Lars Andersson

BILAGOR

- 1) Hur man överklagar
- 2) Yttrande från Länsstyrelsen i Södermanlands län
- 3) Yttrande från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Katrineholms kommun
- 4) Yttrande från Sörmland Vatten

SÄNDLISTA

Katrineholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 641 80 Katrineholm
Länsstyrelsen i Södermanlands län, 611 86 Nyköping



Miljöprövningsdelegationen

BESLUT

4 (4)

2012-10-02

Dnr: 551-4557-12

Sörmland Vatten, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm

KOPIA

Akten

Miljöskydds-enheten (LA och ÅM)

Rätts-enheten (GL)

Besvärshänvisning Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Hur man överklagar

Ni kan överklaga detta beslut hos **Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen**. Överklagandet ska vara skriftligt och undertecknat av Er. Tala om vilket beslut Ni överklagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni redogöra för varför Ni menar att Länsstyrelsens beslut är felaktigt och hur Ni anser att det ska ändras. **Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen** och inte till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till **Länsstyrelsen inom tre veckor** från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp.



LÄNSSTYRELSEN
Södermanlands län


Ulrika Schröder
0155-26 40 45

YTTRANDE

Datum
2012-08-14

Dnr
551-4402-2012
0483-161

Miljöprövningsdelegationen
Lars Andersson
Länsstyrelsen i Uppsala län
751 86 UPPSALA



Yttrande över kompletteringsbehov för Lantmännen Kronfågel ABs i Valla, ansökan om villkorsändring. Ert dnr 551-3850-12.

Yttrande

Länsstyrelsen i Södermanlands län bedömer att villkorsändringen innebär ett avsteg från de allmänna bestämmelserna för Katrineholms avloppsreningsverk och de riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt som tillhör dessa. Ansökan bör därför kompletteras med en redogörelse för bolagets samråd om dessa frågor med Sörmland Vatten AB som driver avloppsreningsverket.

Ulrika Schröder
Miljöskyddshandläggare

Bilaga

Katrineholms ABVA
Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Postadress
611 86 NYKÖPING

Besöksadress
Stora torget 13

Telefon
0155-26 40 00 växel

Telefax
0155-26 71 25

E-post
sodermanland@lansstyrelsen.se

Organisationsnr
202100-2262

PlusGiro
35174-2

Bankgiro
5051-8653

Faktureringsadress
FE 98
833 83 STRÖMSUND

Internet
www.lansstyrelsen.se/sodermanland



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Miljö

Datum
2012-08-20


Vår beteckning
2012-1270-426

Vår handläggare
Miljöinspektör Jenny Herbertsson
Direkttel 0150-57665

Ert datum

Er beteckning

Länsstyrelsen Uppsala län
Miljöskyddsenheten
751 86 Uppsala



Yttrande gällande om ansökan om villkorsändring behöver kompletteras avseende Lantmännen Kronfågel AB, Katrineholms kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun har mottagit en förfrågan om Ansökan om villkorsändring enligt miljöbalken avseende Lantmännen Kronfågel AB behöver kompletteras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att följande kompletteringar till ansökan bör göras:

- Kopior på de provtagningar man hänvisar till samt en redogörelse var i anläggningen proven tagits skall bifogas ansökan.
- Bolaget bör redovisa hur lång uppehållstiden är i utjämningsbassängen då man hänvisar till att en oxidation av oljan sker.
- Det saknas uppgift om hur många bilar/lastbilar som tvättas i tvätthallen.
- Har någon oljeanalys gjorts av det fett som finns i fettavskiljaren och vad visade dessa analyser?
- Bolaget uppger att underhållet på fordonen som kommer till anläggningen är strikt vilket gör att oljeföroreningar från tvättvattnet är mycket ringa och således oljenivån i tvättvattnet låg. Det uppges dock att dispersionsmedel ofta används vid tvätt av fordon. Vad är nyttan med att ofta använda detta om risken för oljeförorening är låg? Har bolaget gjort någon utredning vad som händer med det fett som kommer från andra avdelningar i verksamheten när detta blandas med dispersionsmedel?
- Har utredning gjorts kring vad som händer med oljan i ett senare skede, i rören till externa reningsverket, när dispersionsmedel har använts?


Jenny Herbertsson
Miljöinspektör

G:\MILJÖ\Verksamhet\Slakterier\Lantmännen Kronfågel AB\yttrande kompletteringar oljeavskiljare.doc

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Besöksadress: Vasavägen 16
Telefon: 0150-576 60 exp
Telefax:
E-post: miljo@katrineholm.se

Org.nummer 212000-0340

641 80 Katrineholm
www.katrineholm.se

Katrineholm 24/8-12

Skrivelse angående ansökan om villkorsändring enligt miljöbalken

Kronfågel lämnade den 5/6-12 in en ansökan om villkorsändring angående villkorspunkten 8 i Länsstyrelsens beslut 2011-09-13 dnr 551-3545-2010 om tillstånd för verksamheten vid slakteriet på fastigheten Sköldinge - Valla 16:1 i Katrineholms kommun.

Kronfågel anser att villkorspunkten 8 är strängare än nödvändigt och motsätter sig en installation av oljeavskiljare med motiveringen att provtagning visat att utgående tvättvatten har en mycket låg oljehalt. Det menas också att dispersionsmedel som ofta används i fordonstvätten påverkar funktionen hos en oljeavskiljare.

Att oljehalten vid provtagningstillfällena har en mycket låg oljehalt garanterar inte att tungmetaller, olja eller material som släpper från lastbilen inte kan hamna i det kommunala ledningsnätet. De stickprover som tagits kan inte representera till exempel en vinterdag då is och snö från lastbilen för med sig en ansevärd mängd sediment från lastbilen - eller olja.

En oljeavskiljares ändamål är inte bara att hindra olja under vardaglig tvätt av fordon utan också som en säkerhet vid ett oljeläckage. Ett större oljeläckage som går direkt ut till ledningsnätet skulle vara fördödande för Katrineholms reningsverk.

Tvätt av fordon som används i yrkesmässig trafik ska ske på iordningställd tvättplats och ha en godkänd oljeavskiljare i enlighet med gällande riktlinjer i Katrineholms kommun.

Provtagning ska ske med automatisk provtagare på utgående behandlat tvättvatten. Provtagning ska genomföras flödesproportionellt eller tidsstyrt under den tid vatten lämnar anläggningen (vid tidsstyrning väljer man tvättanläggningens öppettider). Vid provtagningstillfället ska tvätten vara igång som vanligt. Provtagning ska utföras av certifierad oberoende provtagare och analyseras på ett ackrediterat laboratorium. Veckosamlingsprov ska tas ut vid minst ett tillfälle under vinterhalvåret. Med veckosamlingsprov menas provtagning under sju dygn i följd. Vid provtagningstillfället analyseras parametrarna (bly, krom och nickel)¹ kadmium, zink och oljeindex. En kopia på provresultatet ska sändas till Sörmland Vatten och Avfall AB.

¹=samlingsparameter

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.

Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
Org.nr 556742-9302, Regnr för moms SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se



Följande utsläppskrav gäller enligt Katrineholms ABVA

Parameter	Personbil	Lastbil, buss eller annat vägfordon
Samlingsparameter bly, krom, nickel	5 mg/fordon	15 mg/fordon
Kadmium	0,10 mg/fordon	0,30 mg/fordon
Zink	50 mg/fordon	150 mg/fordon
Oljeindex	2 500 mg/fordon	7 500 mg/fordon

Vart femte år ska en mer omfattande inspektion av oljeavskiljaren utföras i enlighet med SS-EN 858. Besiktningen ska utföras av oberoende part.

Angående dispersionsmedlet så finns det medel som är anpassade till oljeavskiljare så detta anses inte vara ett argument mot installationen.

Katrineholm 2012-08-24
Sörmland Vatten och Avfall AB

MARIE NORÉN

Kvalitet- och miljöansvarig

Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs av Vingåker, Flen och Katrineholms kommuner.

Adress: Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
Telefon: 0150-800 100. Telefax: 0150-800 199
Org.nr 556742-9302, Regnr för moms SE556742930201
Företaget innehar F-skattebevis, Styrelsens säte Katrineholm
E-post: kundtjanst@sormlandvatten.se Webb: www.sormlandvatten.se