



Information om krav på medelstora förbränningsanläggningar

Förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF) reglerar krav på förbränningsanläggningar med en total installerad effekt mellan 1 och 50 MW. Den gäller för **alla** verksamheter som har någon form av förbränningsanläggning, t.ex. ångpanna eller värmepanna.

Registrering

Grundprincipen är att en medelstor förbränningsanläggning (1-50 MW) inte får vara i drift utan att vara registrerad (§ 21). Viktigt att poängtera är att den registrering som ska göras enligt FMF ska ske utöver vad som är angivet i en tillståndsansökan och eller i en anmälan om miljöfarlig verksamhet. Observera alltså att även om anläggningen bedrivs med ett tillstånd som en del av Stora förbränningsanläggningar eller avfallsförbränningsanläggningar så ska den också registreras i och med FMF.

Det finns undantag från grundprincipen att en förbränningsanläggning inte får vara i drift utan att vara registrerad. Av övergångsbestämmelserna till förordningen framgår att anläggningar som var i drift senast 2018-12-19 får fortsätta att vara i drift fram till 1 januari 2024 utan att vara registrerade, eventuellt ända till 1 januari 2029 om de har en installerad tillförd effekt på högst 5 MW.

Det finns även ett antal typer av förbränningsanläggningar som är helt undantagna från kraven i förordningen, se § 15.

Länsstyrelsen gör bedömningen att ett stort antal av de verksamheter som omfattas av vår tillsyn har någon form av panna i verksamheten som omfattas av kravet på registrering. Är ni osäkra på om just er panna omfattas, kontakta er ordinarie handläggare.

För verksamheter som har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet ska registrering av medelstor förbränningsanläggning ske via vår e-tjänst:

[Registrera medelstor förbränningsanläggning | Länsstyrelsen Skåne \(lansstyrelsen.se\)](https://lansstyrelsen.se)

För verksamheter som har kommunal tillsyn ska registrering ske via en e-tjänst som respektive tillsynsmyndighet tillhandahåller.

Begränsningsvärden

I bilagorna till förordningen finns ett antal begränsningsvärden för utsläpp till luft. Dessa begränsningsvärden gäller utöver villkor i tillstånd och andra beslut. För nya anläggningar gäller kraven från dagen då anläggningen tas i drift.

På samma sätt som för registreringskravet finns det övergångsregler för de lite äldre pannorna, de som tagit i drift före 2018-12-20. För de lite mindre, max 5 MW börjar begränsningsvärdena gälla först 2030-01-01. För anläggningar med en installerad tillförd effekt på mellan 5 och 50 MW börjar kraven att gälla 2025-01-01.

Krav på mätning av utsläpp till luft

Förordningen ställer krav på verksamhetsutövaren att kontrollera utsläpp till luft genom mätning. Enligt 45 § ska en först mätning utföras senast fyra månader efter det att anläggningen registrerades eller togs i drift (om dagen för idrifttagning inföll efter registreringsdagen).

Efter den första mätningen finns krav på återkommande mätning varje eller vart tredje år. Det finns även möjlighet till längre intervall om anläggningen har få drifttimmar.

Förbränningsgruppen, Länsstyrelsen Skåne

Ilpo Borg
Jens Artin
Stefan Simonsson (till 1 maj 2023)
Thomas Ferdinandsson (efter 1 maj 2023)