



01FS1981:118

01-06:12

Utkom från trycket

23 oktober 1981

Kungörelse

Fastställelse av skyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentäkt på fastigheten Senneby 2:20 i Norrtälje kommun (ekonomiska kartbladet 129 04)

Dnr 11.184-705-80 (Bilagor 3 kartor)

Magnus Idar AB har hos länsstyrelsen anhållit om fastställelse av ett förslag till skyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkt på fastigheten Senneby 2:20 i Norrtälje kommun. Området har markerats på bifogad orienteringskarta (bilaga 1).

Berörda markägare och nyttjanderättshavare har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget. Inga erinringar har inkommit.

Hälsovårdsnämnden har tillstyrkt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter.

Länsstyrelsen fastställer med stöd av 2 kap 64 § vattenlagen ett skyddsområde för grundvattentäkten på fastigheten Senneby 2:20 enligt bifogade kartor, (bilaga 2 och 3).

Länsstyrelsen meddelar vidare med stöd av samma lagrum följande föreskrifter för skyddsområdet som indelats i brunnsområde och skyddszon.

§ 1

Inom BRUNNSOMRÅDET som utgörs av vattentäktens överbyggnad får endast vattentäktens verksamhet bedrivas. Överbyggnaden skall vara tillfredsställande låst.

Invid vattentäkten skall finnas upplysningsskylt med texten "VATTENTÄKT".

§ 2

Inom SKYDDSZONEN skall följande gälla

- a) Förvaring, transport och hantering av brandfarliga varor samt skyddsanordningar för stationär maskin och motorfordon m. m. skall ske enligt förordningen den 1 december 1961 (nr 568) om brandfarliga varor och de av statens industriverk utfärdade tillämpningsbestämmelserna till nämnda förordning (SIND-FS 1981:2 och 3).

Detta innebär bl. a. att vid varje cisterns påfyllningsrör för brandfarlig vätska skall finnas triangulär upplysningsskylt med texten "FARA FÖR VATTENFÖRORENING. SKYDDSZON". Skylten skall tillhandahållas av huvudmannen till vattentäkten.